

Общество с ограниченной ответственностью
«ЖилКомСервис»
(ООО «ЖКС»)

140180, Московская область, г.о.Жуковский, ул.Амет-хан-Султана, д.33, офис 2
ИНН 5027205484, КПП 504001001, ОГРН 1135027013010
Тел. +7(499)967-84-88 Факс +7(499)967-84-88 E-mail info@yk-gks.ru

АКТ

г.п. Ильинский

«15» марта 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе начальника службы технического обслуживания и эксплуатации Деревянко Георгия Александровича, слесаря – сантехника Малев Юрия Александровича, представителя Совета дома Стрижак Ольга Геннадьевна и собственник квартиры № _____; составили настоящий акт о нижеследующем:

Для проведения обследования подвального этажа многоквартирного дома по адресу : Московская область, Раменский район, г.п. Ильинский, ул. Чкалова, д.1 , по обращению Чиликина Андрея Владимировича .



Как ранее информировали Вас о том, что под указанном многоквартирном доме по адресу: Московская область Раменский район п. Ильинский ул. Чкалова д.1 проектом предусмотрена подземная автостоянка (паркинг), предназначенная для парковки автомобилей .


В результате обследования установлено что, данная автостоянка в целях обеспечения требований пожарной безопасности оборудована пожарными ящиками, расположенные по всей площади подземной автостоянки в количестве , согласно предусмотренных норм . Кроме того, управляющая компания ООО «ЖКС» согласовав с представителями Совета Дома , дополнительно оборудовала в районе лестничных клеток выхода(спуска) из подземной автостоянки , места пожарными щитами с необходимым противопожарным инвентарём и ящиками с песком .

В помещении автостоянки проектом не предусмотрено оборудование контролирующее уровень СО. Установка данного оборудования возможна после проведения общего собрания собственников , где данный вопрос будет вынесен на голосование.

Фотоматериалы прилагаются.

Комиссия:

 / Деревянко Г.А. /;  / Стрижак О.Г. /;

 / Малев Ю.А. /; _____ / _____ /;